EDAR Redueña

MUNICIPIOS A LOS QUE DA SERVICIO

Redueña

EN SERVICIO DESDE

1988

DATOS DE DISEÑO

- Caudal autorizado:
  60 m^3/día
- Habitantes equivalentes de diseño[1]:
  400 h.e.

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

- Filtro verde constituido por:
  - Obra de entrada
  - Obra de distribución
  - Parcela de distribución

PLANO GENERAL DE LA PLANTA



1. Pretratamiento
2. Filtro verde
3. Edificio de control

[1] Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.